

水質検査成績書

第 24-13482 号

依頼者 磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
蘭越町長 金 秀 行 様

2025年 01月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別		原水		区 分 調 査				
採水年月日	2025年01月14日	時間	11時50分	天 候	前日	雪	当日	雪
施設名	蘭越簡易水道 (昆布地区)							
水源名称	湧水							
採水地点	湯里浄水場 着水槽							
採水者	中野 聡 也		所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	-2.0 °C		水温	5.5 °C		残留塩素	※ mg/L	
No.	項 目 名	結 果 値		水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
01	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。		I C P - M S 法		0.0003
02	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。		還元酸化-原子吸光光度法		0.00005
03	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。		I C P - M S 法		0.001
04	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。		I C P - M S 法		0.001
05	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		0.05
06	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。		I C P - M S 法		0.02
		以下余白						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号)						
備 考								
検 査 期 日		2025年 01月 14日 ~ 2025年 01月 16日						
検 査 責 任 者		試験検査部部长 横山 貴 浩						
 2025年 01月 16日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。