水質検査成績書

第　24-14775　号

依頼者　磯谷郡蘭越町蘭越町２５８番地５
蘭越町長　金　秀行　様

2025年　02月　15日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	調査		
採水年月日	2025年02月15日	時間	8時50分	天候	前日	雪	当日　曇
施設名	蘭越簡易水道（昆布地区）						
水源名称	湧水						
採水地点	湯里浄水場　着水槽						
採水者	阿部鉄矢	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	-4.6　℃	水温	5.6　℃	残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	カドミウム及びその化合物	<0.0003　mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
02	水銀及びその化合物	<0.00005　mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
03	鉛及びその化合物	<0.001　mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
04	ヒ素及びその化合物	<0.001　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
05	フッ素及びその化合物	<0.05　mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
06	ホウ素及びその化合物	<0.02　mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備考	
検査期日	2025年　02月　15日　～　2025年　02月　18日
検査責任者	試験検査部部長　横山貴浩

2025年　02月　18日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第３号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。